

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 АНАПСКИЙ ФИЛИАЛ ФБУЗ "ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И
 ЭПИДЕМИОЛОГИИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ"
 АККРЕДИТОВАННЫЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

Юридический адрес: 353500, Краснодарский край
 г. Краснодар, ул. Гоголя/Рашлиевская 56/1/61/1
 тел.: (861) 267-34-02, факс (861) 267-33-98
 Адрес лаборатории, проведения испытаний 353440, Россия,
 Краснодарский край, г.к. Анапа, ул. Трудящихся, д. 1А
 тел./факс: 8 (861-33) 3-10-96
 E-mail: anapaigus@yandex.ru
 г. Темрюк, ул. Р. Люксембург, 21 А
 E-mail: temcgsen@list.ru
 тел. 8(86148) 6-02-49

Аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЯ76
 от 20.07.2015г.
 Лицензия: 77.99.03.001.П.001006.07.05
 срок действия бессрочно

Утверждаю:
 Руководитель ИЛЦ
 Видманова Е. А.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ
 воды питьевой
 № Т1557.7545 от 18.05.18

Вид источника: Централизованное
 Принадлежность водопровода: Ведомственное
 № акта отбора проб: № 1557
 Кем отобрана проба: завхоз Мищенко И. В.
 Дата и время отбора проб: 17.05.18 10ч00мин
 НД на отбор проб: ГОСТ 31861-2012 Вода. Общие требования к отбору проб
 НД, регламентирующие объем и оценку лабораторных испытаний - СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода и водоснабжение населенных мест. Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения"
 Основание: Заявление № 266 от 16.03.2018г
 Цель исследования: Производственный контроль

Дата и время доставки проб: 17.05.18 11ч00мин

Результаты испытаний

Код пробы: Т.7545:1-2:ВП.18

Протокол № Т1557.7545

Наименование показателей	НД на методы испытаний	Единицы измерения	Величина допустимого уровня	Результат (погрешность / неопределенность)
1	2	3	4	5
Количественный химический анализ				
Запах	ГОСТ 3351-74	Баллы	не более 2	0
Привкус	ГОСТ 3351-74	Баллы	не более 2	0
Цветность	ГОСТ 31868-2012	Градусы	не более 20	7.2±2.1
Мутность	ГОСТ 3351-74	мг/дм ³	не более 1,5	менее 0.58
Водородный показатель	ПНД Ф 14.1:2:3:4.121-97	ед. pH	в пределах 6-9	7.1±0.2
Зав. санитарно-гигиенической лабораторией				
Микробиологические испытания				
Общее микробное число, КОЕ/1мл	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/мл	не более 50	4
Общие колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100 мл	отсутствие	не обнаружены
Термотолерантные колиформные бактерии, КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01	КОЕ/100 мл	отсутствие	не обнаружены
Врач-бактериолог			Цыбикова И. В.	

Дата начала испытания: 17.05.18

Дата окончания испытания: 18.05.18

ПРИМЕЧАНИЕ: Частичная перепечатка протокола без разрешения ИЛЦ не допускается. Воспроизведение протокола разрешается только в форме полного фотографического факсимиле. Протокол испытаний распространяется только на образцы, представленные на испытания.

Дополнительные сведения:

(условия транспортировки пробы, состояние упаковки и т.д.) Автотранспорт, сумка -холодильник

Комментарии: нет

Лицо, ответственное за оформление протокола

Колмычек М. Ю.